

استمارة تفقد أمن وسلامة منشأة تعليمية (شهرية) صفحة ١

اسم المنشأة:

العام الدراسي: ١٤

شهر:	<input type="checkbox"/> الثالث	<input type="checkbox"/> الثاني	<input type="checkbox"/> الأول	الفصل الدراسي
				الزيارة التفقدية الأولى
				الزيارة التفقدية الثانية
				الزيارة التفقدية الثالثة
				الزيارة التفقدية الرابعة

العنصر									
المحيط الخارجي للمنشأة								م	
الزيارة ٤	الزيارة ٣	الزيارة ٢	الزيارة ١						
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم		
								١	هل محيط المنشأة خال من أسلاك الضغط العالي؟
								٢	هل محيط المنشأة خال من تجمعات المياه والخُفر؟
								٣	هل الحركة المرورية حول المنشأة آمنة؟
								٤	هل تبعد المحلات الخطرة عن المنشأة - (محطات الوقود) مسافة لا تقل عن ٢٥ م - (محلات الغاز) مسافة لا تقل عن ٥٠ م؟
								٥	هل محيط المنشأة يخلو من فتحات الصرف الصحي المكشوفة وخزانات المياه المكشوفة؟

مرئيات الزيارة:

١:

٢:

٣:

٤:

العنصر									
الفناء الخارجي والداخلي للمنشأة (الساحة)								م	
الزيارة ٤	الزيارة ٣	الزيارة ٢	الزيارة ١						
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم		
								٦	هل الأرضيات سليمة ولا يوجد بها هبوط؟
								٧	هل جميع الأسلاك الكهربائية مغطاة ومعزولة؟
								٨	هل الملاعب سليمة وأدواتها ثابتة وخالية من الأشياء المسببة للسقوط؟
								٩	هل الفناء خالٍ من الحشائش الضارة والرجيع؟
								١٠	هل الطرقات المؤدية للأبواب الخارجية سالكة وخالية من المعوقات؟
								١١	هل أغطية الصرف الصحي وخزانات المياه سليمة ومثبتة جيداً؟
								١٢	هل أبواب الفناء الخارجي والداخلي مثبتة جيداً؟
								١٣	هل المظلات مثبتة جيداً وأعمدتها خالية من الصدأ؟
								١٤	هل سور المنشأة خالٍ من التصدعات؟
								١٥	هل سكن الحارس تتوفر فيه طفاية حريق؟

مرئيات الزيارة:

١:

٢:

٣:

٤:

مدير/ة المنشأة:

التوقيع:

الختم

منسقة/ة الأمن والسلامة:

التوقيع:

استمارة تفقد أمن وسلامة منشأة تعليمية (شهرية) صفحة ٢

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر	
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	م	السلامة الإنشائية للمبنى المدرسي
								١٦	هل جدران وأسقف وأسوار المنشأة خالية من التصدعات؟
								١٧	هل أرضيات المبنى والساحات سليمة خالية من الهبوط؟
								١٨	هل الجدران خالية من رشوحات المياه؟
								١٩	هل الأبواب الخارجية والداخلية مثبتة جيداً؟
								٢٠	هل المداخل خالية من العوائق والرجيع؟
								٢١	هل الأرضيات خالية من تهريب المياه أو تجمعها؟
								٢٢	هل سطح المبنى خال من المخلفات والعوائق؟
								٢٣	هل ارتفاع سور سطح المنشأة لا يقل عن ١,٥؟

مرئيات الزيارة:

- ١:
- ٢:
- ٣:
- ٤:

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر	
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	م	السلامة الكهربائية
								٢٤	هل غطاء العداد والقاطع ولوحات التوزيع مثبتة بإحكام؟
								٢٥	هل الكيابل مدفونة وغير ظاهرة في الفناء أو داخل المبنى؟
								٢٦	هل غرف الكهرباء خالية من أي تخزين أو مواد قابلة للاشتعال؟
								٢٧	هل غرف الكهرباء والأماكن الخطرة مغلقة ولا يُسمح للطلاب/الطالبات بدخولها؟
								٢٨	هل وسائل الإطفاء متوفرة وصالحة بالقرب من غرف الكهرباء؟
								٢٩	هل لوحات التوزيع مرقمة ومحددة باسم الجزء الذي تخدمه؟
								٣٠	هل جميع المفاتيح والمآخذ الكهربائية مغطاة وسليمة الأجزاء؟
								٣١	هل تتجنب المنشأة استخدام التوصيلات الرديئة؟
								٣٢	هل تخلو المنشأة من المراوح المعلقة بالسقف؟
								٣٣	هل تتجنب المنشأة تحميل كهرباء المبنى جهد إضافي بزيادة عدد الثلاجات والغلايات والأفران وخلافه؟
								٣٤	هل جميع الأجهزة موصلة مباشرة بمأخذ الكهرباء؟ (الأفياش)

مرئيات الزيارة:

- ١:
- ٢:
- ٣:
- ٤:

مدير/ة المنشأة:

التوقيع:

الختم

منسقة/ة الأمن والسلامة:

التوقيع:

استمارة تفقد أمن وسلامة منشأة تعليمية (شهرية) صفحة ٣

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر	
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	م	أدوات السلامة
								٣٥	هل توجد مضخة حريق تعمل آلياً بمجرد استخدام أحد صناديق الحريق؟
								٣٦	هل جميع أجزاء المبنى مغطاة بصناديق الحريق بواقع صندوق لكل ٢٥ م؟
								٣٧	هل محابس الخراطيم صالحة وتعمل؟
								٣٨	هل الصناديق من الداخل خالية من المخلفات؟
								٣٩	هل جميع أجزاء المبنى مغطاة بطفايات الحريق بحيث لا تزيد المسافة عن ٢٢ م عن أقرب طفاية؟
								٤٠	هل جميع طفايات الحريق مصانة وتحمل بطاقة تاريخ صلاحية ساري؟
								٤١	هل جميع طفايات الحريق في مكان واضح يمكن الوصول إليها بسهولة؟
								٤٢	هل جميع الطفايات سليمة الأجزاء؟
								٤٣	هل لوحة التحكم تعمل بشكل جيد؟ (يكون الضوء باللون الأخضر)
								٤٤	هل جرس الإنذار يُمكن سماعه في كل أرجاء المنشأة؟
								٤٥	هل يوجد جرس إنذار يدوي بديل عن جرس الإنذار الآلي؟
								٤٦	هل توجد كواشف في جميع أجزاء المبنى؟
								٤٧	هل جميع الكواشف تعمل بشكل جيد؟
								٤٨	هل توجد أجراس حريق في جميع أدوار المبنى؟
								٤٩	هل جميع أجراس الحريق سليمة؟
مرئيات الزيارة:									
ز١:									
ز٢:									
ز٣:									
ز٤:									

الختم

مدير/ة المنشأة:

التوقيع:

منسقة/ة الأمن والسلامة:

التوقيع:

استمارة تفقد أمن وسلامة منشأة تعليمية (شهرية) صفحة ٤

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر	
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	م	مخارج الطوارئ وممرات الخروج
								٥٠	هل يتوفر للمبنى مخرجان؟
								٥١	هل يتوفر لكل دور (طابق) مخرجان؟
								٥٢	هل عتبات سُلم الطوارئ سليمة وثابتة؟
								٥٣	هل دربزين سُلم الطوارئ ثابت وسليم؟
								٥٤	هل أبواب مخارج الطوارئ مفتوحة طيلة اليوم الدراسي؟
								٥٥	هل أبواب الطوارئ يمكن فتحها بسهولة للخارج؟
								٥٦	هل ممرات الخروج خالية من العراقيل؟
								٥٧	هل ممرات ومخارج الطوارئ قطاع حريق محمي من اللهب والدخان؟
								٥٨	هل جميع ممرات ومخارج الطوارئ مضاءة بإنارة طوارئ؟
								٥٩	هل توجد لوحات وأسهم مضيئة تدل على ممرات ومخارج الطوارئ؟

مرئيات الزيارة:

- ز١:
- ز٢:
- ز٣:
- ز٤:

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر	
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	م	الفصول
								٦٠	هل توجد ممرات بين صفوف المقاعد الدراسية لا تقل عن متر؟
								٦١	هل جميع النوافذ في فصول الأدوار العليا خالية من الحواجز؟
								٦٢	هل توجد خريطة (كروكي) على باب الفصل للإخلاء؟
								٦٣	هل الفصول خالية من الأسلاك المكشوفة؟

مرئيات الزيارة:

- ز١:
- ز٢:
- ز٣:
- ز٤:

الختم

مدير/ة المنشأة:

التوقيع:

منسقة/ة الأمن والسلامة:

التوقيع:

استمارة تفقد أمن وسلامة منشأة تعليمية (شهرية) صفحة ٥

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر المختبر	م
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم		
								هل يوجد مخرجان للمختبر؟	٦٤
								هل يوجد كاشف غاز؟	٦٥
								هل نظام التهوية يعمل بشكل جيد؟	٦٦
								هل هناك لوحة للتعليمات في حالات الطوارئ؟	٦٧
								هل تتوفر معدات إطفاء صالحة؟	٦٨
								هل تستخدم المنشأة موقد بترن بدلاً من الغاز؟	٦٩
								في حال وجود أنبوبة غاز هل هي محفوظة بأمان خارج المبنى؟	٧٠
								هل الستائر الموجودة مصنوعة من مادة غير قابلة للاشتعال؟	٧١
								هل يتوفر دش (مروش)؟	٧٢
								هل يوجد خزانة خاصة لحفظ المواد الكيميائية؟	٧٣
								هل توجد حقيبة إسعافات أولية؟	٧٤

مرئيات الزيارة:

- ز١:
- ز٢:
- ز٣:
- ز٤:

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر التدبير المتزني وأماكن إعداد الطعام	م
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم		
								هل يوجد مخرجان لمكان إعداد الطعام؟	٧٥
								هل هناك لوحة للتعليمات في حالات الطوارئ؟	٧٦
								هل نظام التهوية يعمل بشكل جيد؟	٧٧
								هل تُستخدم المواقد الكهربائية بدلاً من الغاز؟	٧٨
								هل وسائل الإطفاء والإنذار متوفرة وصالحة؟	٧٩
								هل جميع الأجهزة الكهربائية موصولة مباشرة بالمأخذ (الفيش)؟	٨٠
								هل يخلو الموقع من استخدام التوصيلات؟	٨١
								هل توجد حقيبة إسعافات أولية؟	٨٢
								هل توجد بطانية إطفاء حريق؟	٨٣

مرئيات الزيارة:

- ز١:
- ز٢:
- ز٣:
- ز٤:

مدير/ة المنشأة:

التوقيع:

الختم

منسقة/ة الأمن والسلامة:

التوقيع:

استمارة تفقد أمن وسلامة منشأة تعليمية (شهرية) صفحة ٦

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر	
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	المسرح	م
								هل يوجد مخرجان على الأقل؟	٨٤
								هل يوجد مخرجان للطوارئ؟	٨٥
								هل توجد لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ؟	٨٦
								هل مخارج الطوارئ سالكة دون إعاقة؟	٨٧
								هل الستائر بعيدة من أي مصدر حراري؟	٨٨
								هل وسائل الإطفاء والإنذار متوفرة وصالحة؟	٨٩

ملاحظات الزيارة:

ز١:

ز٢:

ز٣:

ز٤:

الزيارة ٤		الزيارة ٣		الزيارة ٢		الزيارة ١		العنصر	
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	البرادات والسخانات والمكيفات	م
								هل أسلاك برادات المياه معزولة وبعيدة عن الماء؟	٩٠
								هل برادات المياه خارج منطقة دورات المياه؟	٩١
								هل جميع السخانات مثبتة بشكل جيد؟	٩٢
								هل السخانات موصولة بالمأخذ (الافياش) مباشرة دون وصلات إضافية؟	٩٣
								هل المكيفات موصولة بالمأخذ (الافياش) مباشرة دون توصيلات إضافية؟	٩٤
								هل أسلاك المكيفات والسخانات مغطاة وسليمة؟	٩٥
								هل جميع المكيفات مثبتة جيداً؟	٩٦

ملاحظات الزيارة:

ز١:

ز٢:

ز٣:

ز٤:

الختم

..... مدير/ة المنشأة:
التوقيع:

..... منسقة/ة الأمن والسلامة:
التوقيع:

